

脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業のうち、省CO2型システムへの改修支援事業

(R7補正採択)

No.	GAJ 受付番号	GAJ事業番号	代表事業者	実施場所	実施場所の所在地	参加形態	事業名
1	A201	5531016	株式会社スポーツ・インフォメーション	四日市スイミングクラブ・シティスポーツ四日市	三重県四日市市	単独	四日市SC・CS四日市におけるCO2削減事業
2	A301	5531017	住王舎株式会社	湯らん銭旭川店	北海道旭川市	単独	湯らん銭旭川店 都市ガス化によるCO2削減
3	A302	5531018	BIG DAISHOWA株式会社	大昭和精機株式会社 淡路第2工場	兵庫県洲本市	単独	高効率チラー導入によるCO2削減事業
4	A303	5531019	株式会社コロナワールド	キャッスルイン小牧	愛知県小牧市	単独	A重油焚き温水ボイラから 都市ガス潜熱回収型給湯器への燃料転換
5	B303	5541024	前田道路株式会社	昭島合材工場	東京都昭島市	グループ	ガス焚き骨材乾燥炉バーナの 燃料転換によるCO2削減事業
				衣浦合材工場	愛知県半田市		
				西名古屋合材工場	愛知県弥富市		
				神戸合材工場	兵庫県神戸市		
				株式会社エコセンター大阪 大阪中央合材工場	大阪府寝屋川市		
6	B304	5541025	医療法人公仁会	姫路中央病院	兵庫県姫路市	単独	姫路中央病院の熱源改修工事による CO2削減事業

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備								導 入 設 備							
				主要機種・型式		設備能力						主要機種・型式		設備能力					
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位		
1	1	(四日市スイミングクラブ) 灯油焚温水ボイラの電化	高温水ヒートポンプ	灯油焚温水ボイラ③	KSAN-630CL	732	kW	1	732	kW	高温水ヒートポンプ (加熱専用機)	HWC-H7001H1	70	kW	1	70	kW		
2	1	(シティスポーツ四日市) 灯 油焚温水ボイラの電化	高温水ヒートポンプ	灯油焚温水ボイラ① ②	AS-1602 ASH-3002	186 349	kW	1 1	535	kW	高温水ヒートポンプ (加熱専用機)	HWC-H7001H1	70	kW	1	70	kW		
3	2	(四日市スイミングクラブ・ シティスポーツ四日市) 灯油 焚温水ボイラを新灯油焚温水 ボイラへ更新	灯油焚温水ボイラ	灯油焚温水ボイラ① ② ③	AS-1602 ASH-3002 KSAN-630CL	186 349 732	kW	1 1 1	1,267	kW	(補助対象外) 灯油焚温水ボイラ	BH-820L3 BH-820L2	233 233	kW	1 1	466	kW		
4	－																		
5	－																		
6	－																		
7	－																		
8	－																		
9	－																		
10	－																		

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システムシステムの自主的対策 →総事業費に含む→ 2

同上 →総事業費に不含→ 3

上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4

同上 →総事業費に不含→5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	A重油焚き温水ボイラーから都市ガス焚き温水ボイラーへの燃料転換	温水ボイラー	温水ボイラー	HKFL-630CH	733	kW	1	733	kW	温水ボイラー	HGFL-630CN	733	kW	1	733	kW
2	1	厨房機器、サウナバーナの燃料転換（LPG→都市ガス）	厨房機器、サウナバーナ	ゆで麺器	TCU-4445X（LPG用）	10.9		1	10.9		ゆで麺器	TCU-4445X（都市ガス用）	10.9		1	10.9	
				ガスフライヤー	NB-TCFL-C4045G（LPG用）	5.1		1	5.1		ガスフライヤー	TGFC-3845C（都市ガス用）	5.1		1	5.1	
				ガス給湯器	PH-20LXTU（LPG用：器種コード1063883024）	42.5	kW	1	42.5	kW	ガス給湯器	PH-20LXTU（都市ガス用：器種コード1063883424）	42.5	kW	1	42.5	kW
				鍋物コンロ	TS-205（LPG用）	9.6		2	19.2		鍋物コンロ	TS-205P（都市ガス用）	10.3		2	20.6	
				サウナバーナ	EGSC-20バーナ	熱出力23.3		2	熱出力46.6		サウナバーナ	EGSC-20バーナ（ガス種変更部品一式）	熱出力23.3		2	熱出力46.6	
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

＜対策区分＞

補助対象設備導入
→ 1

主要システム系統の自主的対策
→ 総事業費に含む → 2
同上
→ 総事業費に不含 → 3

上記以外の事業所内自主的対策
→ 総事業費に含む → 4
同上
→ 総事業費に不含 → 5

[採択者一覧に戻る](#)

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備						導 入 設 備							
				主要機種・型式		設備能力				主要機種・型式		設備能力					
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	空調設備の燃料 転換	空冷ヒートポン プチラー	灯油焚吸収冷温水機	CH-KG160U88	冷房 563 暖房 572	kW	2	冷房 1126 暖房 1144	kW	空冷ヒートポンプチラー 増設改修受電設備	UWXY180GER	冷房 180 暖房 180	kW	7	冷房 1260 暖房 1260	kW
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分> { 補助対象設備導入 → 1
主要システムシステムの自主的対策 →総事業費に含む→ 2
同上 →総事業費に不含→ 3
上記以外の事業所内自主的対策 →総事業費に含む→ 4
同上 →総事業費に不含→ 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	A重油焚き温水ボ イラから潜熱回 収型給湯器への 更新	潜熱回収型給湯 器	A重油焚き温水ボイラ	VEC-30ES-W	349	kW	2	698	kW	潜熱回収型給湯器	PG-H500WS	87.3	kW	5	436.5	kW
2	－																
3	－																
4	－																
5	－																
6	－																
7	－																
8	－																
9	－																
10	－																

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1

主要システムシステムの自主的対策 → 総事業費に含む → 2

同上 → 総事業費に不含 → 3

上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4

同上 → 総事業費に不含 → 5

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備								導 入 設 備							
				主要機種・型式		設備能力						主要機種・型式		設備能力					
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位		主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	
1	1	昭島合材工場ガス焼き骨材乾燥炉バーナの燃料転換によるCO2削減事業	骨材乾燥炉用バーナ(昭島)	加熱バーナ	WELL-1000	600	L/h	1	600	L/h		加熱バーナ	NTBG-6	530	Nm³/h	1	530	Nm³/h	
				再生バーナ	NR-60	650	L/h	1	650	L/h		再生バーナ	FINBGO-5API	420	Nm³/h	1	420	Nm³/h	
				脱臭バーナ	NR-40	400	L/h	1	400	L/h		脱臭バーナ	LNTBG-3H	220	L/h	1	220	L/h	
	1	衣浦合材工場ガス焼き骨材乾燥炉バーナの燃料転換によるCO2削減事業	骨材乾燥炉用バーナ(衣浦)	加熱バーナ	SEL-40V	740	L/h	1	740	L/h		加熱バーナ	IGB-750	540	Nm³/h	1	540	Nm³/h	
				再生バーナ	SEL-35R	540	L/h	1	540	L/h		再生バーナ	IGOFS-750	500	Nm³/h	1	500	Nm³/h	
														275	L/h		275	L/h	
3	1	西名古屋合材工場ガス焼き骨材乾燥炉バーナの燃料転換によるCO2削減事業	骨材乾燥炉用バーナ(西名古屋)	加熱バーナ	NTB-10T	960	L/h	1	960	L/h		加熱バーナ	NTBG-8	650	Nm³/h	1	650	Nm³/h	
				再生バーナ	NTB-5D	540	L/h	1	540	L/h		再生バーナ	FINBGO-5API	430	Nm³/h	1	430	Nm³/h	
				脱臭バーナ	EOB-6	103	L/h	1	103	L/h		脱臭バーナ	TJ-300	220	L/h	1	220	L/h	
4	1	神戸合材工場ガス焼き骨材乾燥炉バーナの燃料転換によるCO2削減事業	骨材乾燥炉用バーナ(神戸)	加熱バーナ	NTB-8D	750	L/h	1	750	L/h		加熱バーナ	NTBG-8	650	Nm³/h	1	650	Nm³/h	
				再生バーナ	NR-60	540	L/h	1	540	L/h		再生バーナ	STINBGO-5API	430	Nm³/h	1	430	Nm³/h	
				脱臭バーナ	APH-300	300	L/h	1	300	L/h		脱臭バーナ	LNTBG-3H	220	L/h	1	220	L/h	
5	1	大阪中央合材工場ガス焼き骨材乾燥炉バーナの燃料転換によるCO2削減事業	骨材乾燥炉用バーナ(大阪中央)	加熱バーナ	HEL-45	950	L/h	1	950	L/h		加熱バーナ	IGB-750	800	Nm³/h	1	800	Nm³/h	
				再生バーナ	SEL-35R	550	L/h	1	550	L/h		再生バーナ	IGOFS-750	500	Nm³/h	1	500	Nm³/h	
				脱臭バーナ	HTB-30	290	L/h	1	290	L/h		脱臭バーナ	IGB-300	275	L/h	1	275	L/h	
6	-																		
7	-																		
8	-																		
9	-																		
10	-																		

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1
 主要システムシステムの自主的対策 → 総事業費に含む → 2
 同上 → 総事業費に不含 → 3
 上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4
 同上 → 総事業費に不含 → 5

[採択者一覧に戻る](#)

対策概要 & 導入前後設備一覧

対策 個票 番号	対策 区分	対策内容	導入設備	既 設 設 備							導 入 設 備						
				主要機種・型式		設備能力					主要機種・型式		設備能力				
				主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位	主要機種名	型式	設備能力	単位	台数	設備能力総計	単位
1	1	空調設備の燃料 転換	高効率EHPチ ラー	吸収式冷温水機	Σ1JG-150AE6	冷房：528 暖房：442	kW	1	冷房：528 暖房：442	kW	高効率EHPチラー	CAHV-MP1800D-P	冷房：180 暖房：180	kW	3	冷房：540 暖房：540	kW
2	-	-	-														
3	-	-	-														
4	-	-	-														
5	-	-	-														
6	-	-	-														
7	-	-	-														
8	-	-	-														
9	-	-	-														
10	-	-	-														

<対策区分>

補助対象設備導入 → 1
 主要システム系統の自主的対策 → 総事業費に含む → 2
 同上 → 総事業費に不含 → 3
 上記以外の事業所内自主的対策 → 総事業費に含む → 4
 同上 → 総事業費に不含 → 5

[採択者一覧に戻る](#)